



(Tijdelijke) drinkwater-voorzieningen

De beschikbaarheid van schoon drinkwater is essentieel voor de gezondheid van evenement-bezoekers. De wettelijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed drinkwater ligt bij de organisatie. Tijdelijke drinkwatervoorzieningen vereisen specifieke aandacht om waterverontreiniging en infectieziekten te voorkomen.

Drinkwatervoorzieningen

Drinkwatervoorziening op evenementen bestaat uit bestaande of tijdelijke installaties. Het water van tijdelijke drinkwaterinstallaties wordt o.a. gebruikt als spoelwater voor de bar, bij voedselbereiding en –verstrekking, langs het parcours bij een sportevenement en bij een zorgpost. Ook is water nodig als handwasvoorziening bij toiletten en bij een douchevoorziening bij een tijdelijke kampeergelegenheid (zie [factsheet Overnachten bij evenementen](#) en [factsheet Sanitaire voorzieningen](#)).

Er zijn verschillende vormen van tijdelijke drinkwaterinstallaties:

- Aansluiting op de (hoofd)kraan van een bestaand pand, instelling of een openbare watermeterput
- Aansluiting op een (ondergrondse) brandkraan
- Aansluiting op een watertank, waterreservoir, e.d.

Maatregelen

De hygiënenormen voor (tijdelijke) drinkwatervoorzieningen uit de Hygiënerichtlijn voor Evenementen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) vereisen:

Evenementen van het LCHV vereisen

- Drinkwaterkwaliteit in waterinstallaties
- Conform algemene voorschriften volgens

Nederlandse normalisatie Instituut ([NEN 1006](#)) en aansluitvoorwaarden waterleidingbedrijf

- [Naleving algemene installatievoorschriften](#)
- Voldoende gratis watertappunten bij:
 - Dance events, evenementen met hoge fysieke inspanning, bij temperaturen boven 25°C

Preventie van waterverontreiniging vereist

De juiste materialen voor het desinfecteren van waterinstallaties zijn belangrijk om verontreiniging en daarmee risico op infectieziekten te voorkomen.

- Materiaal (slangen, koppelstukken, kranen) van gegarandeerde kwaliteit, zoals het [Kiwa Water Mark-keurmerk](#)
- Desinfectie en doorspoeling van materialen (koppelingen, leidingen, slangen) voor ingebruikname
- Professionele doorspoeling van slangen > 35mm diameter
- Legionellapreventie (zie [factsheet Legionellapreventie](#))
- Zorgvuldige materiaalbewaring ter voorkoming van bacteriegroei:
 - Slangen en toebehoren helemaal leegblazen met compressorlucht
 - Afdoppen van slangen
 - Goed oprollen en opslag op droge, schone locatie

Wet- en regelgeving

- [NEN 1006](#) - Nederlandse normalisatie Instituut voor algemene voorschriften
- [Hygiënerichtlijn voor Evenementen](#) -LCHV

Meer informatie

- [Drinkwaterinstallaties](#) – Algemene installatievoorschriften van DWI
- Erkende en gecertificeerde [waterinstallatiebedrijven](#)
- [Kiwa Water Mark](#) - voor gegarandeerde kwaliteit van waterinstallatiematerialen

Colofon

Dit is een document van GHOR Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Mail bij vragen of voor meer informatie naar: evenementen@ghorfgv.nl.